

Информация
о выводе и вводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО "Красфарма" в апреле 2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата ремонта		Вид ремонта
		вывода	ввода	
	Двухтрансформаторная подстанция ТП-5. Нет полных остановов, работы производятся с переводом электроснабжения от рабочего трансформатора.			
	ГРУ-6кВ, яч. № 21 (ТП-5, Т-1).	05.04.17.	05.04.17.	К
	ГРУ-6кВ, яч. № 1 (ТП-5, Т-2).	07.04.17.	07.04.17.	Т
	Двухтрансформаторная подстанция ТП-6. Нет полных остановов, работы производятся с переводом электроснабжения от рабочего трансформатора.			
	ГРУ-6кВ, яч. № 29 (ТП-6, Т-1).	06.04.17.	06.04.17.	К
	ГРУ-6кВ, яч. № 38 (ТП-6, Т-2).	11.04.17.	11.04.17.	К

и.о. заместителя генерального директора
по энергетике



Р.И. Низамеев