

**Информация  
о выводе и вводе из ремонта электросетевых объектов  
ОАО "Красфарма" в июле 2017 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Дата ремонта		Вид ремонта
		вывода	ввода	
	Щит постоянного тока ТЭЦ.	13.07.17.	13.07.17.	Т
	Шкаф аварии йного освещения ТЭЦ.	13.07.17.	13.07.17.	Т
	ГРУ-6кВ. Сборные шины ГСШ-6кВ.	14.07.17.	14.07.17.	Т
	ГРУ-6кВ. Яч. № 4. НТМИ-6 ГСШ-6кВ.	14.07.17.	14.07.17.	Т
	ГРУ-6кВ. Яч. № 8. Выключатель ВВТЭ-М-10.	17.07.17.	17.07.17.	Т
	ГРУ-6кВ. Сборные шины 1СШ-6кВ.	17.07.17.	17.07.17.	Т
	ГРУ-6кВ. Яч. № 35. НТМИ-6 1СШ-6кВ.	18.07.17.	18.07.17.	Т
	ГРУ-6кВ. Сборные шины 2СШ-6кВ.	18.07.17.	18.07.17.	Т
	ЦРП-1. Сборные шины 1СШ-6кВ.	19.07.17.	19.07.17.	Т
	ЦРП-1. Яч. № 1. Выключатель ВМГ-133 с ПС-10.	19.07.17.	19.07.17.	Т
	ЦРП-1. Сборные шины 2СШ-6кВ.	20.07.17.	20.07.17.	Т
	ЦРП-1. Сборные шины 3СШ-6кВ.	20.07.17.	20.07.17.	Т
	ЦРП-1. Яч. № 21. Выключатель ВМГ-133 с ПС-10.	21.07.17.	21.07.17.	Т
	ЦРП-1. Сборные шины 4СШ-6кВ.	21.07.17.	21.07.17.	Т
	ЦРП-2. Щит сигнализации.	25.07.17.	25.07.17.	Т
	ТП-1. РУ-0,4кВ. Коммутационные аппараты.	27.07.17.	27.07.17.	Т

И.о. заместителя генерального директора  
по энергетике



Р.И. Низамеев