

Информация
о выводе и вводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО "Красфарма" в мае 2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата ремонта		Вид ремонта
		вывода	ввода	
	ГРУ-6кВ, яч. № 7 (ТСН-5).	03.05.17.	03.05.17.	К
	ГРУ-6кВ, яч. № 27 (СЭН-2).	04.05.17.	04.05.17.	К
	ГРУ-6кВ, яч. № 42 (ПЭН-5).	05.05.17.	05.05.17.	К
	РП-8, яч. № 2 (ввод с ГРУ-6кВ, Ф-37)	10.05.17.	25.05.17.	К
	РП-8, сборные шины СШ-6кВ.	25.05.17.	25.05.17.	Т
	ГРУ-6кВ, яч. № 37 (РП-8)	10.05.17.	25.05.17.	Т
	РП-8, яч. № 4 (КТП-9, Т-2)	26.05.17.	26.05.17.	Т

Заместитель генерального директора
по энергетике



В.Н. Павлив