

**Информация
о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям ПАО"Красфарма"
за июнь 2023г.**

№	Наименование электрооборудования	Продолжительность прекращения дата, время	прекращения часов	Кол-во точек присоединения адрес	Кол-во точек потреб.	катег. потр.	Технолог. наруш		Мероприятия по устранению	Примеч.
							техн.отказ	авария		
1	ф. 3 ГРУ-6кВ ПАО "Красфарма"	05.06.2023 2:00	42,4	1. Земельный участок для завершения строительства многоэтажного ж/д № 1 (идентификатор объекта р-484), г. Красноярск, ул. Прибойная, 37, стр.2; 2. Земельный участок для завершения строительства многоэтажного ж/д № 2 (идентификатор объекта р-2143), г. Красноярск, ул. Прибойная, 37, стр.2; 3. Земельный участок для завершения строительства многоэтажного ж/д № 3 (идентификатор объекта р-18292), г. Красноярск, ул. Прибойная, 37, стр.2; 4. Нежилое здание, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 Г. 5. Нежилое здание, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 Г.	5	3		1	Электроснабжение потребителей осуществлялось от яч. 3 ГРУ-6 кВ ПАО «Красфарма» по кабельной линии 6 кВ. Отключение КЛ-6кВ в яч. 3 произошло срабатыванием защиты «Токовая отсечка». 1. Поиск места короткого замыкания в КЛ-6кВ 2. Раскопки места КЗ 3. Установка ремонтной муфты 4. Проверка состояния КЛ-6кВ 5. подключение потребителей	
			42,40		5					

Всего: 1 отключений

Итого отключений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

№		тех. отказ.	авария
п/п	Всего	0	1
	из них повреждение		
1	КЛ- 6 кВ	0	1
2	КЛ-0,4 кВ	0	0
3	Силовой трансформатор	0	0
4	Прочие дефекты	0	0