

Информация
о сводных данных об аварийных отключениях эл.энергии потребителей ОАО "Красфарма"
за 2016 г.

№	Наименование электрооборудования	Продолжительность		прекращения	Кол-во точек		катег.	Технол. наруш	Мероприятия
		дата, время	час		присоединен.	точек			
1	II СШ-0,4кВ секции "Б" в РУ-0,4кВ ТП-4 ОАО "Красфарма"	21.10.2016 с 8ч.45мин. до 15ч.50 мин. 26.10.2016		127	1 точка присоединен ия, ул.60 Лет Октября,2 (ООО "Макс Девелопмент Групп")	2	3	1	замена шинного моста, опорных изоляторов 8шт., проведение испытаний
				127		2		1	
	Всего: 1 отключение								

Итого отключений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

№	п/п	тех. отказ.	авария
	Всего	1	0
	из них повреждение		
	1 КЛ- 6 кВ	0	0
	2 КЛ-0,4 кВ	0	0
	3 Силовой трансформатор	0	0
	4 Прочие дефекты	1	0

Заместитель генерального директора по энергетике



В.Н. Павлив