

**Информация  
о выводе и вводе из ремонта электросетевых объектов  
ОАО "Красфарма" в июне 2016 г.**

| №<br>п/п                              | Наименование<br>электрооборудования  | Дата ремонта |           | Вид<br>ремонта |
|---------------------------------------|--|--------------|-----------|----------------|
|                                       |  | вывода       | ввода     |                |
| Ремонт кабельной линии КЛ-6кВ (Ф-715) |  |              |           |                |
|                                       | Раскопка грунта над кабельным каналом в месте повреждения                                      | 01.06.16.    | 01.06.16. | Т              |
|                                       | Снятие бетонных плит перекрытия кабельного канала в месте повреждения.                         | 01.06.16.    | 01.06.16. | Т              |
|                                       | Уточнение места повреждения кабеля.  | 01.06.16.    | 01.06.16. | Т              |
|                                       | Монтаж кабельной перемычки ААБ-10 3x185 с установкой двух соединительных муфт ЗСТп-10-150-240. | 02.06.16.    | 02.06.16. | Т              |
|                                       | Испытание кабеля после ремонта повышенным напряжением.   | 06.06.16.    | 06.06.16. | Т              |
|                                       | Фазировка кабеля и включение в работу.   | 06.06.16.    | 06.06.16. | Т              |
|                                       | Установка бетонных плит перекрытия на кабельный канал.   | 07.06.16.    | 07.06.16. | Т              |
|                                       | Засыпка кабельного канала грунтом.   | 09.06.16.    | 09.06.16. | Т              |
| КТП-10.                               |  |              |           |                |
|                                       | Ревизия сборных шин и отходящих АВМ-10СВ 1СШ-0,4кВ КТП-10.                                     | 08.06.16.    | 08.06.16. | Т              |
|                                       | Ревизия вводного АВМ-20СВ № 1 и секционного АВМ-20СВ   | 09.06.16.    | 09.06.16. | Т              |
|                                       | Ремонт освещения в помещении КТП-10  | 30.06.16.    | 30.06.16. | Т              |
| ТП-8.                                 |  |              |           |                |
|                                       | ТП-8, Т-1. Ревизия трансформатора.   | 28.06.16.    | 28.06.16. | РТО            |
| РП-8, яч. № 1.                        |  |              |           |                |
|                                       | ВВТП-10. Ревизия ВВ.   | 28.06.16.    | 28.06.16. | РТО            |

Заместитель генерального директора  
по энергетике



В.Н. Павлив

