


**Информация
о выводе и вводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО "Красфарма" в октябре 2016 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Дата ремонта		Вид ремонта
		вывода	ввода	
	Распределительные пункты			
	ГРУ-6кВ. Яч. № 19. Ревизия ВВТЭ-10.	24.10.16.	24.10.2016	РТО
	ГРУ-6кВ. Яч. № 32. Ревизия ВВТЭ-10.	26.10.16.	26.10.16.	РТО
	ЦРП-1, яч. № 33. Ремонт ВМГ-133 и привода ПЭ-10.	27.10.16.	27.10.16.	Т
	РП-29, яч. № 4. Монтаж концевой кабельной муфты 3КВТп-10.	10.10.16.	10.10.16.	Т
	Двухтрансформаторные подстанции: Нет полных остановов, работы производятся с погашением одной из секций.			
	ТП-4, Т-1. Ревизия трансформатора с доливкой масла.	24.10.16.	25.10.2016	РТО
	ТП-4, Т-2. Ревизия трансформатора с доливкой масла.	26.10.16.	26.10.16.	РТО
	Трехтрансформаторные подстанции: Нет полных остановов, работы производятся с погашением одной из секций.			
	ТП-2, Т-3. Ревизия трансформатора с доливкой масла.	27.10.16.	27.10.16.	РТО

Заместитель генерального директора
по энергетике



В.Н. Павлив

