

**Информация
о выводе и вводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО "Красфарма" в августе 2016 г.**

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта		Вид ремонта
		вывода	ввода	
	ТП-3, Ф-10. Замена автоматического выключателя (диагностический центр, ввод № 1).	04.08.16.	04.08.16.	Т
	ТП-3, Ф-18. Замена автоматического выключателя (диагностический центр, ввод № 1).	05.08.16.	05.08.16.	Т
	ЦРП-2, яч. № 3. Демонтаж ВМП-10 и привода ПЭ-11 для установки вакуумного выключателя ВВТЛ.	12.08.16.	12.08.16.	
	ЦРП-2, яч. № 10. Демонтаж ВМП-10 и привода ПЭ-11 для установки вакуумного выключателя ВВТЛ.	15.08.16.	16.08.16.	
	ЦРП-2, яч. № 5. Ремонт ВПМ-10 и привода ПЭ-11.	18.08.16.	18.08.16.	Т
	ЦРП-2, яч. № 8. Ремонт ВПМ-10 и привода ПЭ-11.	19.08.16.	19.08.16.	Т
	ЦРП-2, яч. № 6. Ремонт ВПМ-10 и привода ПЭ-11.	22.08.16.	22.08.16.	Т
	ЦРП-2, яч. № 19. Ремонт ВПМ-10 и привода ПЭ-11.	22.08.16.	22.08.16.	Т
	ЦРП-2, яч. № 20. Ремонт ВПМ-10 и привода ПЭ-11.	23.08.16.	23.08.16.	Т
	РП-29. Ревизия трансформаторов Т-1, Т-2. Доливка масла.	25.08.16.	25.08.16.	Т
	ТП-4. Ревизия сборных шин и отходящих присоединений.	26.08.16.	26.08.16.	Т

Заместитель генерального директора
по энергетике



В.Н. Павлив