

**Информация
о выводе и вводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО "Красфарма" в июле 2016 г.**

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта		Вид ремонта
		вывода	ввода	
	ЦРП-2. Ревизия сборных шин 1СШ-6кВ, 2СШ-6кВ.	04.07.16.	04.07.16.	Т
	ЦРП-2. Ревизия сборных шин 3СШ-6кВ, 4СШ-6кВ.	05.07.16.	05.07.16.	Т
	ТП-5. Ревизия сборных шин и отходящих присоединений.	08.07.16.	08.07.16.	Т
	РП-29. Ревизия сборных шин 1СШ-6кВ, 2СШ-6кВ.	12.07.16.	12.07.16.	Т
	ГРУ-6кВ. Яч. № 3. Ремонт выключателя ВМГ-133.	12.07.16.	12.07.16.	К
	ГРУ-6кВ. Яч. № 3. Ремонт привода ПС-10	12.07.16.	12.07.16.	Т
	ГРУ-6кВ, яч. № 23. Ремонт выключателя ВМГ-133.	12.07.16.	12.07.16.	К
	ГРУ-6кВ, яч. № 23. Ремонт привода ПС-10	12.07.16.	12.07.16.	К
	ГРУ-6кВ, яч. № 23. Ремонт привода РВЛ-6 ПР	12.07.16.	12.07.16.	Т
	ГРУ-6кВ, яч. № 23. Ремонт привода РВШ-6 ПР	12.07.16.	12.07.16.	Т
	ГРУ-6кВ. Ревизия сборных шин ГСШ-6кВ, 2СШ-6кВ.	13.07.16.	13.07.16.	Т
	ГРУ-6кВ. Яч. № 4. Ревизия НТМИ-6.	13.07.16.	13.07.16.	Т
	ГРУ-6кВ. Яч. № 4. Ремонт РВШ-6 ПР.	13.07.16.	13.07.16.	Т
	ГРУ-6кВ. Ревизия сборных шин 1СШ-6кВ.	14.07.16.	14.07.16.	Т
	ГРУ-6кВ. Яч. № 35. Ревизия НТМИ-6.	14.07.16.	14.07.16.	Т
	КТП-9. Ревизия сборных шин и отходящих присоединений.	19.07.16.	19.07.16.	Т
	ТП-6. Ревизия сборных шин и отходящих присоединений.	21.07.16.	21.07.16.	Т

Заместитель генерального директора
по энергетике



В.Н. Павлив

