

Информация
о выводе и вводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО "Красфарма" в августе 2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата ремонта		Вид ремонта
		вывода	ввода	
	Двухтрансформаторная подстанция ТП-5, Нет полных остановов, работы производятся с перерывом электроснабжения от рабочего трансформатора.	31.08.2017	31.08.2017	К

Заместитель генерального директора
по энергетике



В.Н. Павлив