Информация
о выводе и вводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО "Красфарма" в сентябре 2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата ремонта		Вид ремонта
		вывода	ввода	
	ТП-5, Ф-14. Замена автоматического выключателя А3144 на ВА53-41.	05.09.17.	07.09.17.	К
	ТП-5, Ф-14. Замена рубильника Р600 на РЕ-19.	12.09.17.	14.09.17.	К
	ТП-5, Ф-15. Замена автоматического выключателя А3144 на ВА53-41.	21.09.17.	25.09.17.	К
	ТП-5, Ф-15. Замена рубильника Р600 на РЕ-19.	26.09.17.	29.09.17.	К

Заместитель генерального директора
по энергетике В.Н. Павлив