


**Информация
о выводе и вводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО "Красфарма" в октябре 2017 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Дата ремонта		Вид ремонта
		вывода	ввода	
	ТП-5. Замена проводки освещения, выключателей, светильников.	02.10.17.	31.10.17.	К
	КТП-9, Т-1. Ревизия трансформатора, ВН-16, АВМ-20СВ № 1.	03.10.17.	03.10.17.	Т
	КТП-9, Т-2. Ревизия трансформатора, ВН-16, АВМ-20СВ № 1.	04.10.17.	04.10.17.	Т
	КТП-10, Т-1. Ревизия трансформатора, ВН-16, АВМ-20СВ № 1.	05.10.17.	05.10.17.	Т
	КТП-9. Ревизия секционного АВМ-20СВ.	06.10.17.	06.10.17.	Т
	КТП-10. Ревизия вводных АВМ-20СВ №№ 1, 2.	09.10.17.	09.10.17.	Т
	КТП-10, Т-2. Ревизия трансформатора, ВН-16, АВМ-20СВ № 1.	10.10.17.	10.10.17.	Т
	КТП-10. Ревизия секционного АВМ-20СВ.	11.10.17.	11.10.17.	Т
	Береговая НТВ. Ремонт электродвигателя насоса № 2.	12.10.17.	12.10.17.	Т

Заместитель генерального директора
по энергетике



В.Н. Павлов