


**Информация
о выводе и вводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО "Красфарма" в мае 2016 г.**

№ п/п	Наименование электрооборудования	Дата ремонта		Вид ремонта
		вывода	ввода	
ЦРП-1, яч. № 1 (ТП-1, Т-1)				
	ВМГ-133.	12.05.16.	12.05.16.	К
	ПС-10.	12.05.16.	12.05.16.	Т
ЦРП-1, яч. № 34 (ТП-1, Т-3)				
	ВМГ-133.	17.05.16.	17.05.16.	К
	ПС-10.	17.05.16.	17.05.16.	Т
ЦРП-1, яч. № 21 (ТП-1, Т-2)				
	ВМГ-133.	18.05.16.	18.05.16.	Т
	ПС-10.	18.05.16.	18.05.16.	Т
	РВЛ-6.	18.05.16.	18.05.16.	РТО
ЦРП-2, яч. № 14				
	ВМП-10	19.05.16.	19.05.16.	Т
	ПЭ-11	19.05.16.	19.05.16.	Т
КТП-10.				
	ВН-16, ввод № 1.	19.05.16.	19.05.16.	Т
	КТП-10, Т-1. Ревизия трансформатора.	19.05.16.	19.05.16.	РТО
	КТП-10, 2СШ-0,4кВ.	24.05.16.	24.05.16.	Т
ТП-1.				
	ТП-1, Т-1. Ревизия трансформатора.	12.05.16.	12.05.16.	РТО
	ТП-1, Т-2. Ревизия трансформатора.	18.05.16.	18.05.16.	РТО
	ТП-1, Т-3. Ревизия трансформатора.	16.05.16.	16.05.16.	РТО
ГРУ-6кВ, яч. № 33 (Ф-715)				
	ВМГ-133.	25.05.16.	30.05.16.	К
	ПС-10.	25.05.16.	30.05.16.	Т
	РВЛ-6.	25.05.16.	30.05.16.	Т
	Кабельная линия КЛ 6кВ , ф.715 от яч.15 ПС №7 110/6кВ до яч. №33 ГРУ-6 кВ ОАО "Красфарма"	25.05.2016		Т

Зам.генерального директора по энергетике



Павлив В.Н.

